



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visto l'art. 4 del DPR 151 del 01.08.2011, l'art. 16 del D.Lgs. 139 dell'08.03.2006, il D.M. 04.05.1998.

Pratica N. 358855

S.G.A. SRL sita nel Comune di LENTATE SUL SEVESO, VIA SAN FRANCESCO SAVERIO 12

Attività del D.P.R. 01.08.2011 n° 151 70.2.C relativo a:

70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq

75.2.B Autorimesse e simili, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq

In relazione alla segnalazione certificata di inizio attività presentata ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 in data **25.10.2017**, protocollata in data **25.10.2017** prot. 51571 e dell'allegata dichiarazione di asseverazione a firma dell'ing. Stefano Di Giulio, il responsabile dell'istruttoria tecnica indicato in calce ha effettuato sopralluogo in data 15.11.2017, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la conformità ai progetti approvati da questo Comando.

Visto il verbale definitivo a seguito di sopralluogo e vista la documentazione agli atti si rilascia il presente **Certificato di prevenzione incendi per le attività di tipo "C" indicate in premessa.**

Consistenza dell'attività:

- Deposito di Archivi per atti giudiziari-amministrativi in e compartimenti (Compartimento I per 2450 mq e Compartimento II di 2490 mq) con superficie totale di 4940 mq
- Autorimessa con superficie 1213 mq

Impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi nonché prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco:

- Rete idrica antincendi interna DN 45;
- Rete idrica antincendi esterna DN 70;
- Attacco VVF
- Impianto rivelazione incendi all'interno dell'intera attività;
- Impianto di spegnimento automatico a SCHIUMA ad ALTA ESPANSIONE;
- Sistema per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC);
- Prodotti finalizzati a conferire la resistenza al fuoco delle strutture portanti come da certificazioni allegate alla s.c.i.a.

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

- Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 6 del DPR 151/2011 nonché gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il titolare dell'attività ha l'obbligo di produrre, ogni 5 anni, **a decorrere dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a seguito della quale è stato rilasciato il presente atto** l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, nonché di ottemperare alle vigenti norme di sicurezza antincendio, di corretta gestione e di manutenzione, ed ove applicabili, al D.M. 10 marzo 1998, al D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81, e all'art. 6 del 01 agosto 2011 n. 151

Per le attività di cui ai numeri **6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77** dell'Allegato I al DPR 151/2011, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.

Il responsabile istruttoria tecnica
PAOLO ING. MUNNO

Il Comandante
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

IL DIRIGENTE ADDETTO
DOTT. ARCH. MAPPO AGATE